



**Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**

Tűzvédelmi Főosztály

H-1149 Budapest, Mogoródi út 43. ☒: 1903 Budapest, Pf.: 314

Tel: (06-1)469-4112 Fax: (06-1)469-4387; e-mail: okf.mpfo@katved.gov.hu



Szám: 9278-4/2011/ÁLT.

Ügyintéző: Ambrus István t. alezredes

Telefonszám: 469-42-12

Tárgy: szivattyúk forgalmazási ügye

HATÁROZAT

A WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14) kérelmére, WILO SE (Heimgartenstrasse 1-3. 95030 Hof/Saale) által gyártott **K**, **KD** és **KM** típusjelű **sprinkler búvárszivattyúk** forgalmazását és alkalmazását

ENGEDÉLYEZEM

az alábbi kikötésekkel:

- a szivattyúkat csak hozzáfolyósos üzemben, és az adatlapokon meghatározott minimális víztakarás figyelembe vételével szabad alkalmazni,
- a szivattyúk magyar nyelvű ismertetőjét, a használatra, karbantartása és felülvizsgálatra, alkalmazási korlátozásra is kiterjedő alkalmazástechnikai leírást a forgalomba hozatallal egyidejűleg a vevők rendelkezésére kell bocsátani, és a forgalmazás megkezdése előtt a forgalmazó Internet honlapján közzé kell tenni,
- az engedély visszavonható, ha olyan műszaki, egészségügyi, környezetvédelmi adatok, paraméterek válnak ismertté, amelyek a visszavonásra alapul szolgálnak,
- jelen engedély a más jogszabályok által előírt engedélyezési kötelezettség alól nem mentesít, illetve más engedélyt nem pótol,
- Az engedély a termékekre vonatkozó jogszabály, honosított szabvány hatálybalépéséig, illetve legfeljebb 2016. augusztus 31-ig érvényes.

Határozatom ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Belügyminiszternek címzett, 5000 Ft értékű illetékbélyeggel ellátott – a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzvédelmi Főosztályra benyújtandó - fellebbezéssel lehet élni.

Határozatom nem, vagy nem megfelelő végrehajtása esetén 1.000.000-Ft-ig, azaz egymillió forintig terjedő, ismételhető bírság róható ki.

INDOKOLÁS

A WILO Magyarország Kft. kérelemmel fordult az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz, a rendelkező részben megnevezett szivattyúk forgalmazásának és alkalmazásának engedélyezése céljából. A sprinkler, szivattyúkra nemzeti szabvány vagy más műszaki előírása nincs. A kérelmező a VdS P408003, P484024, P4840423, P4840422, P4840421, P 4840420 számú jóváhagyásának és magyar nyelvű fordításának, a Tűzvédelmi Vizsgáló Laboratórium 659/5/2006. számú vizsgálati jelentésének, valamint a „WILO Tűzivíz- és sprinklerszivattyú 2011” szivattyú adatlapokat tartalmazó termékkatalógus benyújtásával igazolta, hogy a termékek tűzvédelmi célú felhasználásra alkalmasak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.

Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: KET) szabályai alapján folytattam le.

A jogorvoslati lehetőséget a KET 98. § (1) bekezdése biztosítja. A jogorvoslati eljárás lefolytatására jogosult szervet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről és a tűzvédelmi hatósági tevékenység részletes szabályairól szóló 261/2009. (XI. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban Kr.) 2. § (2) bekezdése a) pontja határozza meg.

A kérelmező ügyfél az eljárás során lerótt 2.200 forint eljárási illetéket. A fellebbezés illetékének mértéke az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdésén alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Kr. 1. § (2) bekezdés a) pontja alapozza meg, mely kimondja, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint elsőfokú tűzvédelmi hatóság engedélyezi azon tűzoltó-technikai termékek forgalmazását, amelyek tűzvédelmi biztonsági követelményeire nincs irányadó jogszabály, honosított harmonizált szabvány.

Budapest, 2011. augusztus 26.



Dr. Bakondi György t. altábornagy
főigazgató
nevében és megbízásából


Csaba Bendegúz t. ezredes
főosztályvezető

Készült: 2 példányban

Egy példány: 2 lap

Kapja: 1. Wilo Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14)
2. Irattár