

Iktatószám: KEF-4336-2/2015.
Tárgy: Igazolás nyilvántartásba vételről
Ügyintéző: Horváth Kinga
Telefon: 06/1/476-1278
Melléklet: Használati útmutató

Válaszadás esetén kérem, a fenti iktatószámra szíveskedjék hivatkozni.

IGAZOLÁS

az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek bejelentéséről

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 86. § (1) bekezdése, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 7. § (1) bekezdése, az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8/A. § (1) bekezdése alapján a **Stratos-Z keringető szivattyú-sorozat** az ivó-, használati meleg- és fürdővízellátás területén vízzel közvetlenül érintkező termékeket az alábbi adatokkal és feltételekkel

nyilvántartásba veszem:

A termék nyilvántartási száma: KEF-4336-2/2015.

A termék forgalmazójának adatai:

A forgalmazó neve: Wilo Magyarország Kft.

A forgalmazó címe: 2045 Budapest, Torbágy u. 14.

A termék gyártójának adatai:

A gyártó neve: Wilo SE

A gyártó címe: 44263 Dortmund, Nortkirchenstrasse 100., Németország

A termék adatai:

A termék neve: Stratos-Z keringető szivattyú-sorozat

Típusok: Stratos-Z 25/1-8, Stratos-Z 30/1-8, Stratos-Z 30/1-12,
Stratos-Z 40/1-8, Stratos-Z 40/1-12, Stratos-Z 50/1-9,
Stratos-Z 65/1-12, Stratos-ZD 32/1-12, Stratos-ZD 40/1-8

A termék alkalmazási területe: ivóvízellátás (max. 30 °C)
használati melegvíz-ellátás (max. 60 °C)
fürdővízellátás (uszodavíz keringetésre) (max. 60 °C)

A bejelentő az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A termék az Országos Környezetegészségügyi Intézet által kiadott 6449-3/2014. számú szakvéleményben foglalt feltételek betartásával, a mellékelt használati útmutatóval forgalmazható.

A Rendelet 8/A. § (3) bekezdése szerint a bejelentőnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van az ivó- és használati melegvíz-ellátásban vízzel közvetlenül érintkező anyagok, termékek forgalmazáskor, illetve továbbforgalmazáskor a nyilvántartott anyag, termék felhasználási feltételeire vonatkozóan.

A nyilvántartásba vett anyagok, termékek közegészségügyi felülvizsgálatát a bejelentőnek az igazolás kiadásától számított 5 éven belül kérelmeznie kell.

Budapest, 2015. február 12.

mb. or

Dr. Paller Judit
mb. országos tisztifőorvos

Erről értesül:

1. WILO Magyarország Kft. (2045 Törökbálint, Torbágy u. 14.)
2. Országos Környezetegészségügyi Intézet (e-mail)