

Honeywell
Szabályozástechnikai Kft.
H-1139 Budapest,
Petneházy utca 2-4.
Tel.: (06 1) 451 4300
Fax: (06 1) 451 4343



TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

A 305/2011/EU és a 275/2013 (VII. 16) kormányrendelet előírásai szerint

Azonosító: **2018_FK74_v1**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

FK74 sorozatú menetes csatlakozású Honeywell ivóvíz szűrőkombináció

2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

FK74... sorozatú termékek. (a pontos típusszám a termék csomagolásán kerül feltüntetésre)

3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:

Ivóvíz hálózatokba a lebegő szennyeződések szűrésére, és a vízhálózati nyomás szabályozására

4. A forgalmazó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Honeywell Szabályozástechnikai Kft.
1139 Budapest Petneházy u. 2-4.
Telefon: +36 1 451 4300
Fax: +36 1 451 4343
Honlap: www.honeywell.hu

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

1+ rendszer

6. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre építőipari műszaki engedélyt adtak ki:

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.,
(cím: 1113 Budapest, Diószegi út 37.)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett az 1+ rendszerben és kiadta :

Építőipari Műszaki engedély: A-854/1990; UE: A-2247/2012;
(Jelenleg a meghosszabbítás folyamatban, projekt szám: É3-M342N-11952-2017)

Megfelelőségi Tanúsítvány: 20-CPR-34-(C-14/2011)
ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Közegészségügyi Főosztály
(cím: 1097 Budapest, Gyáli út 2-6)

Termékvizsgálatokat és alkalmazási feltétel meghatározást végzett és kiadta:

Határozat: OTH 901-3/2010
Nyilvántartásba véve: KEF-16153-4/2015

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vonatkozó műszaki előírás
mechanikai tulajdonságok	anyagminőség: rozsdamentes acél szűrőháló, EPDM tömítések üzemi víz hőmérséklete: 5 - 30°C üzemi nyomás: 1,5...16 bar kvs érték: DN15 – 4,5 m³/h DN20 – 5,8 m³/h DN25 – 6,2 m³/h DN32 – 6,5 m³/h Beépítési helyzet: függőleges vagy vízszintes csőszakaszban	ÉME: A-854/1990 (UE: A-2247/2012) 20-CPR-34-(C-14/2011) OTH 901-3/2010 KEF-16153-4/2015
Higiénia, egészség és környezetvédelem	- kis vízmennyiséggel és szétszerelés nélkül tisztítható szűrőbetét - UV védett átlátszó műanyag szűrőpohár	

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott forgalmazó felelős.

Budapest, 2018. január 30.



Honeywell Kft.
1139 Budapest, Petneházy u. 2-4.
Adószám: 10775682-2-41
Citibank Zrt. (HUF)
10800007-25327007
7.

Bogár Gábor
cégvezető